

# 火災予防条例が改正されました！！

平成25年に京都府福知山市の花火大会において露店から発生した火災を踏まえた条例改正です。

お祭り・イベントなど不特定多数の人が集まる※1催しで  
※2対象火気器具等を扱う※3露店等を開催する際は  
※4業務用消火器の設置  
露店等の開設届出 が必要です。

露店等を開設しない場合でも、不特定多数の人が集まる催しにおいて対象火気器具等を使用する際は、露店等の開設届は必要ありませんが、消火器の設置は必要です。

- ※1 催しは屋内、屋外を問わず対象となります。
- ※2 対象火気器具等とは、気体燃料（LPガス等）・液体燃料（灯油、ガソリン等）・固体燃料（炭等）を使用する器具、電気を熱源とする器具をさします。

## 対象火気器具等一例



- ※3 露店等とは露店、屋台その他これらに類するものを開設し、物品、飲食物等を販売又は提供するものをさします。

- ※4 業務用消火器の設置について

住宅用（家庭用）消火器、水バケツ、  
エアゾール式簡易消火具は認められません。



下田消防本部

# 露店等の火災予防対策

# チェックリスト

このチェックリストを参考に安全対策の実施状況を確認して下さい。

| 項 | 目                                                                     | チェック                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 開設場所                                                                  |                          |
|   | 避難経路などが確保された配置であるほか、火気器具等や危険物の周囲にロープを張る、客席を接近さないなど火災予防上の安全に配慮した配置である。 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 消火器の準備                                                                |                          |
|   | 基準どおりに消火器を準備している。                                                     | <input type="checkbox"/> |
|   | 破損や腐食等がない消火器を準備している。                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 火気器具全般                                                                |                          |
|   | 不燃性の台上で安定した状態で設置している。                                                 | <input type="checkbox"/> |
|   | 近くに可燃物を置いていない。                                                        | <input type="checkbox"/> |
|   | 火災予防上安全な距離を取っている。                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 4 | LPガス                                                                  |                          |
|   | LPガス用の器具を使い、ひび割れ・劣化しているゴムホースは使用していない。                                 | <input type="checkbox"/> |
|   | 接続部分の緩みに注意し、ゴムホースは抜け防止用のホースバンドを使用している。                                | <input type="checkbox"/> |
|   | ボンベは転倒防止措置を施し、直射日光を避け、通気性の良い場所に設置している。                                | <input type="checkbox"/> |
|   | ボンベを使用していない時や使用後はバルブを確実に閉めている。                                        | <input type="checkbox"/> |
|   | LPガスボンベは、露店終了後は持ち帰り、その場に放置しない。                                        | <input type="checkbox"/> |
| 5 | カセットコンロ                                                               |                          |
|   | 2台以上並べて及びコンロより大きな鍋等使用しない。                                             | <input type="checkbox"/> |
|   | カセットボンベを確実に装着している。                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 6 | まき・炭                                                                  |                          |
|   | まき、炭等を使用する場合は、みだりにその場を離れず、残り火処理を確実に行う。                                | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 発電機                                                                   |                          |
|   | 途中でガソリンを補給しなくてもいいようにしている。                                             | <input type="checkbox"/> |
|   | やむを得ずガソリンを補給する時は、必ずエンジンを停止し、近くに人や火気のないことを確認している。また、喫煙しながらの補給はしない。     | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 危険物容器                                                                 |                          |
|   | 取り扱う周辺で火気や火花を発生する器具等を使用しない。                                           | <input type="checkbox"/> |
|   | 容器を使用する前には、圧力調整ねじでガス抜きをしている。                                          | <input type="checkbox"/> |
|   | 消防法令に適合した金属製容器で貯蔵・取扱いを確実にやっている。                                       | <input type="checkbox"/> |
|   | 使用していない時や使用後は容器の開口部を確実に閉めている。                                         | <input type="checkbox"/> |
|   | 火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通風・換気の良い場所で保管している。                               | <input type="checkbox"/> |
|   | 直接地面に置くなど静電気の蓄積を防いでいる。                                                | <input type="checkbox"/> |
| 9 | その他                                                                   |                          |
|   | 暖房器具を使用する時は、可燃物との距離を十分保ち、その場から離れない。                                   | <input type="checkbox"/> |
|   | 暖房器具に燃料補給する場合は、火を消してから実施する。                                           | <input type="checkbox"/> |
|   | 放火されないために、可燃物等に整理整頓に努め、確実に実施する。                                       | <input type="checkbox"/> |